

**ALLEGATO B****FREQUENZA DELLE ANALISI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA, DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA E DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO (ARTICOLI 36-37-38)****Frequenza minima delle analisi per i parametri****chimici e chimico-fisici nell'acqua contenuta in vasca**

<b>PARAMETRO</b>	<b>ANALISI SUL CAMPO</b>
<b>Temperatura:</b>	Due volte al giorno
<b>pH</b>	Una volta al giorno
<b>Torbidità</b>	Una volta alla settimana
<b>Solidi grossolani</b>	Assenza da verificarsi a cura del personale preposto durante l'orario di apertura
<b>Colore</b>	Verifica di variazioni anomale a cura del personale preposto durante l'orario di apertura
<b>Cloro attivo libero</b>	Almeno 1 ora prima dell'apertura al pubblico e successivamente circa ogni 3 ore durante il periodo di apertura della piscina
<b>Cloro attivo combinato</b>	Contestualmente alla prima ed all' ultima analisi quotidiana del cloro attivo libero
<b>Acido isocianurico</b>	Due volte alla settimana
<b>Ozono</b>	Una volta al giorno (da misurarsi immediatamente a valle dell'impianto di deozonizzazione, prima dell'iniezione del cloro)
<b>Flocculante</b>	Una volta alla settimana

PARAMETRO	ANALISI DI LABORATORIO
Parametri fisici, chimici e microbiologici di cui all'allegato A del presente regolamento	<b>Impianti ad apertura annuale:</b> Almeno una volta ogni due mesi. <b>Impianti ad apertura stagionale:</b> Almeno una volta ogni due mesi; la prima analisi a distanza di un mese dall'apertura.

**Frequenza minima delle analisi per i parametri chimici,**

**chimico-fisici e microbiologici nell'acqua di immissione in vasca**

PARAMETRO	ANALISI DI LABORATORIO
Parametri fisici, chimici e microbiologici di cui all'allegato A	Devono essere effettuati ogni volta che se manifesti la necessità per verifiche interne di gestione, ed in particolare per monitorare il corretto funzionamento degli impianti.

**Frequenza minima delle analisi per i parametri chimici,  
chimico-fisici e microbiologici nell'acqua di approvvigionamento che  
non provenga**

**da pubblico acquedotto**

PARAMETRO	ANALISI DI LABORATORIO
Tutti i parametri microbiologici, chimici e indicatori dell'analisi di verifica di cui all'allegato D	<b>Impianti ad apertura annuale:</b> Almeno una volta ogni sei mesi. <b>Impianti ad apertura stagionale:</b> Almeno una volta all'anno nel mese antecedente l'apertura.